

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

02660, м. Київ, вул. Алішера Навої, 1а, тел. (044) 541-24-09, факс: (044) 541-94-09, ідентифікаційний код 26112475
П/р26006001028904 в КРВ ПАТ "КБ "Хрещатик" м. Кієва МФО 300670

№ 461/06, від "05" 11 2012 р.

Директору
ТОВ «Далгакиран компресор
Україна»

Дінкову В.Ф.

З 08 серпня по 21 жовтня 2012 року для проведення випробування було встановлено насосний агрегат V4A60-B, виробництва Goman Rupp, США, на каналізаційно-насосній станції «Пуща-Водиці-2».

За даний період насосним агрегатом було здійснено 230 робочих циклів, збоїв у роботі не виявлено. Заявленим характеристикам паспорту насосний агрегат відповідає.

Відповідно до особливості роботи насосний агрегат був встановлений на поверхні, що дало нам безперешкодно здійснювати огляд та технічне обслуговування його.

З переваг можемо відзначити наступне:

- 1.Немає необхідності повторно заливати насос;
- 2.Не боїться попадання повітря у насосну частину;
- 3.Висмоктує залишок мулу з дна приямка.

Дані насоси найкраще можуть бути використані на каналізаційно-насосних станціях та при аварійно відновлювальних роботах на каналізаційних мережах.

Заступник генерального директора
директор департаменту



М.І. Кислий